



HEATING TECHNOLOGIES FOR YOUR LIFE

	U.M.	Valore1	Valore2
Potenza nominale	Kw	80/60	50/30
Temperatura di mandata/ritorno	°C	79,3-58,9	50,2-30,4
CO ₂	vol	11,8	11,8
CO	ppm	18,0	16,0
Nox	ppm	45,0	43,0
Rendimento dell'acqua	%/Hi	97,80	105,30

*I test sono stati eseguiti dal laboratorio *IMQ Primacontrol LTD* secondo le normative UNI EN 303-2: 1998 + A1: 2003 e UNI EN 15034: 2006 + AC: 2008